CMA
221512340062

副 本

报告编号：KJ25M10-006

检 测 报 告

项目名称：委托检测项目

委托单位：日照正济药业有限公司

报告日期：2025 年 4 月 22 日

山东科建检测服务有限公司

基本信息

委托单位名称	日照正济药业有限公司		
委托单位地址	日照市经济开发区高雄路 99 号		
联系人	李可	联系电话	18663326903
现场检测日期	2025.04.09	分析日期	2025.04.10
检测项目	有组织废气：挥发性有机物		
现场检测人员	黄子珅、许小飞		
分析人员	周家艳		

编制：

审核：

签发：

（检验检测专用章）

签发日期：2025 年 4 月 22 日

报告编号：KJ25M10-006

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	RTO 烟囱	尾气处理措施	水洗+RTO+急冷+碱洗
采样位置	◎1 尾气处理设施后排气筒 (DA001)	排气筒高度	30m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范	测试(采样)日期	2025.04.09
样品状态描述	样品外观及数量：采气袋×3		
废气参数	温度：21.4℃，流速：2.0m/s，含湿量：2.4%，标干废气量：9774m^3/h		
检测项目	样品编号	排放浓度 (mg/m^3)	排放速率 (kg/h)
挥发性有机物	GD2504090010(1-3)	1.88	0.0184
以下空白			
备注	排放浓度为所对应 3 个样品的平均值。		

报告编号：KJ25M10-006

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	研发楼烟囱	尾气处理措施	碱洗+除雾+活性炭吸附
采样位置	◎2 尾气处理设施后排气筒(DA002)	排气筒高度	25m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范	测试(采样)日期	2025.04.09
样品状态描述	样品外观及数量：采气袋×3		
废气参数	温度：16.7℃，流速：3.7m/s，含湿量：2.9%，标干废气量：13533m^3/h		
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m^3)	排放速率(kg/h)
挥发性有机物	GD2504090020(1-3)	2.56	0.0346
以下空白			
备注	排放浓度为所对应 3 个样品的平均值。		

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	低浓废气烟囱	尾气处理措施	碱洗+氧化+水洗
采样位置	◎3 尾气处理设施后排气筒(DA003)	排气筒高度	20m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范	测试(采样)日期	2025.04.09
样品状态描述	样品外观及数量：采气袋×3		
废气参数	温度：17.2℃，流速：3.5m/s，含湿量：3.2%，标干废气量：5712m^3/h		
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m^3)	排放速率(kg/h)
挥发性有机物	GD2504090030(1-3)	21.4	0.122
以下空白			
备注	排放浓度为所对应 3 个样品的平均值。		

检测信息

有组织废气			
检测项目	分析方法及依据	仪器设备型号、名称及编号	检出限 (mg/m^3)
挥发性有机物	气相色谱法 HJ 38-2017	GC7900 型气相色谱仪 KJYQ-148	0.07

————报告结束————

报 告 说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得部分复制本报告。
4. 本报告只对本次采集样品/送检样品结果负责。
5. 送检样品信息由委托单位提供，委托单位对送检样品真实性和代表性负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

山东科建检测服务有限公司

联系地址：山东省日照市东港区秦楼街道威海路 18 号紫云艺术创业园 5#楼

邮　　编：276826

电　　话：0633-2281009/0633-2281677

传　　真：0633-2281009

邮　　箱：rzkjjc@163.com